

Protokollauszug

5. Gesamtschulpflegesitzung vom 18. Juni 2019, Geschäft Nr. 178 auf Seite 116

178 6.06.03 **Unterhalt Schulhaus Fahrweid, Fahrweid Spülen und elektromechanische Reinigung des Abwassersystems**

Antragstellerin: Barbara Ita

Das Abwassersystem der Schulanlage Fahrweid, Baujahr 1963, weist Schäden auf. In die bestehenden Leitungen wachsen die Wurzeln der umliegenden Bäume, was zu massiven Kostenerhöhungen im Abwasserbereich führt.

Im 2016 betrug die Rechnung für das Abwasser der Schulanlage Fahrweid CHF 1'860.30. Der Betrag wuchs im 2017 auf CHF 4'257.90 und im 2018 sogar auf CHF 10'994.40. Es besteht dringenden Handlungsbedarf an einer professionellen Abklärung, wohin das viele Abwasser verloren geht.

Es müssen Schmutzwasserleitungen, Bodenabläufe, WC-Anschlussleitungen, Dachwasserabläufe sowie Sicker- und Meteorwasserleitungen gespült und elektromechanisch gereinigt werden. Die Schächte werden von Wurzeleinwuchs befreit und der Schlamm bei Bedarf abgesaugt. Die Leitungen werden von Kalk- und Wurzeleinwuchs, sofern machbar, befreit. Zur Qualitätskontrolle kommt eine Kofferkamera zum Einsatz. Dauer der Arbeiten ca. 5 – 7 Tage.

Mit diesem Vorgehen wird ersichtlich, an welcher Stelle die Leitungen defekt sind und ein entsprechender Kostenvoranschlag zur Reparatur wird ausgelöst. Mit der Reinigung des Abwassersystems und der Klärung «wie weiter» kann nicht mehr zugewartet werden. Die steigenden Kosten des Abwassers zeigen auf, dass der Sanierungsbedarf der Leitungen dringend notwendig ist. Die anstehenden Arbeiten sowie die Folgearbeiten wurden im 2019 nicht budgetiert und sind der Dringlichkeit wegen, als gebunden Kosten dem Konto 2170. 3143.02 zu belasten. Es wurden verschiedene Anbieter geprüft. Das Ressort Liegenschaften empfiehlt die Firma Franz Pfister AG mit einem Kostenvoranschlag von CHF 17'700.00 inkl. 7,7% MwSt.

Antrag:

- Die Antragstellerin bittet dem Antrag Spülen und elektromechanische Reinigung des Abwassersystem Schulanlage Fahrweid zuzustimmen.
- Die Antragstellerin bittet um Bevollmächtigung, die Arbeiten über CHF 17'700.00 inkl. 7.7% MwSt. von der Firma Franz Pfister AG ausführen zu lassen.

Beschluss:

- Dem Antrag Spülen und elektromechanische Reinigung des Abwassersystem Schulanlage Fahrweid wird zugestimmt.
- Die Antragstellerin wird bevollmächtigt, die Arbeiten über CHF 17'700.00 inkl. 7.7% MwSt. von der Firma Franz Pfister AG ausführen zu lassen.

Primarschulpflege Oetwil-Geroldswil

Die Schulpräsidentin:

Die Protokollführerin:

Geroldswil, 24. Juni 2019

Mitteilung an:

- Marcel Dousse, Liegenschaften
- Barbara Ita, Teamleitung Hauswartung
- Christine Sieber, Finanzen
- Ad acta 6.06.03
- Publikation: www.psog.ch