

Protokollauszug

5. Gesamtschulpflegesitzung vom 18. Juni 2019, Geschäft Nr. 179 auf Seite 117

179 6.06.03 **Unterhalt Schulhaus Fahrweid, Fahrweid Ersatz Pumpen im Abwasserschacht**

Antragstellerin: Barbara Ita

Die Schulanlage Fahrweid, Baujahr 1963, liegt sehr nahe dem Grundwasserspiegel. Es gibt zwei Wasserschächte, welche mit Pumpen versehen sind. Ein Wasserschacht liegt im Gebäude bei den neuen Gruppenräumen, der andere Wasserschacht liegt ausserhalb des Hauses im Gelände der Schulanlage. Das Regen- und Grundwasser wird in einem Sickerbecken aufgefangen und die Pumpen transportieren das Wasser von unseren Schächten in das Abwasserleitungssystem, welches zur Kläranlage führt.

Die bestehenden Schachtpumpen sind defekt und arbeiten nicht mehr verlässlich mit voller Leistung. Wenn das Wasser nicht ins Abwassersystem gepumpt werden kann, läuft es ins Schulhausinnere zurück und überschwemmt innert Minuten die unteren Etagen des Trakt 1 und 2.

Die Abwassertauchmotoren-pumpen müssen ausgewechselt werden.

Die anstehenden Arbeiten, wurden im 2019 nicht budgetiert und sind der Dringlichkeit wegen, als gebunden Kosten dem Konto 2170.3143.02 zu belasten.

Es konnte keine weiteren Anbieter für die Arbeiten anfragt werden. Das bestehende Pumpsystem wurde von der Firma Häny eingebaut. Die bestehenden Steuerungen für die Pumpwerke (eine Hauptsteuerung liegt im Gebäude, 2 Steuergeräte/Trafostationen sind Aussenanschlüsse) wären mit Anlagen eines anderen/neuen Anbieters nicht kompatibel und müssten daher zusätzlich auch ausgewechselt werden. Dieser Sachverhalt würde massive Mehrkosten verursachen.

Kosten:

Ersatz Pumpen durch die Firma Häny	CHF 16'954.05 inkl. 7,7% MwSt.
Elektriker (alte Kabel ersetzen)	CHF 2'000.00 inkl. 7,7% MwSt.
Maurerarbeiten (Gusseinsatzdeckel mont.)	CHF 1'850.00 inkl. 7,7% MwSt.
Total Arbeiten	CHF 20'804.05 inkl. 7,7% MwSt.

Antrag:

- Die Antragstellerin bittet dem Antrag Ersatz Pumpen in Abwasserschacht Schulanlage Fahrweid zuzustimmen
- Die Antragstellerin bittet um Bevollmächtigung, die über CHF 20'804.05 inkl. MwSt. von der Firma Häny AG Pumpen, Turbinen und Systeme in Jona ausführen zu lassen.

Beschluss:

- Dem Antrag Ersatz Pumpen in Abwasserschacht Schulanlage Fahrweid wird zugestimmt.
- Die Antragstellerin wird bevollmächtigt, den Auftrag von CHF 20'804.05 inkl. MwSt. von der Firma Häny AG Pumpen, Turbinen und Systeme in Jona, ausführen zu lassen.

Primarschulpflege Oetwil-Geroldswil

Die Schulpräsidentin:

Die Protokollführerin:

Geroldswil, 24. Juni 2019

Mitteilung an:

- Marcel Dousse, Liegenschaften
- Barbara Ita, Teamleitung Hauswartung
- Christine Sieber, Finanzen
- Ad acta 6.06.03
- Publikation: www.psog.ch